


История применения вентиля Kermi

		Изображение	Размер резьбы	Арт. №
Kermi V2K			M24	ZV00520001 Стандартный вентиль K3 не поставляется Замена: ZV00620001
			M24	ZV00520002 Стандартный вентиль K6 ZV00520003 Стандартный вентиль K9 не поставляется Замена: ZV00630001
			M24	ZV00630001 V3K-S Замена для ZV00520002 и ZV00520003
			M24	ZV00620001 V3K-F Замена для ZV00520001
Kermi V3K	с перфорированной диафрагмой и 6 настройками k_v		1/2"	Будет заменен: ZV01700001 и ZV00050001
	с постоянно открывающимся регулирующим фартуком, 8 основных настроек k_v и 7 промежуточных настроек		1/2"	ZV00040001 V3K-S Стандартный вентиль Подходит для всех панельных вентильных радиаторов Kermi от времени выпуска 01/2001 ZV00050001 V3K-F Вентиль тонкой настройки диаграмма настроек, см.стр. 126 и 127
Kermi V4K	с постоянно открывающимся регулирующим фартуком, 8 основных настроек k_v и 7 промежуточных настроек		1/2"	ZV00450001 V4K-S Стандартный вентиль установлен в блок шарового крана Kermi и в дизайн-радиаторах ZV00120001 V4K-F Вентиль тонкой настройки

Период монтажа	с предварительной настройкой	регулируемый	Вставной ключ для регулиро- вания тепловой мощности k_v
03/1999 - 12/2000	да	да	ZV00350001 
03/1999 - 12/2000	да	да	
1994 - 02/1999	да	да (считывается со шкалы)	ZV00360001 
1994 - 02/1999	да	да (считывается со шкалы)	
2001-03/2004	да	да (считывается со шкалы)	ZV00360001 
04/2004 - 03/2017 с 04/2017	да	да (считывается со шкалы)	
с 04/2004			
с 05/2004	да	да	