



АО «Росгазификация»

Акционерное общество
"Головной научно-исследовательский и проектный институт
по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

АО «Гипрониигаз»

Проспект им. Кирова С.М., д. 54, г. Саратов, Российская Федерация, 410012
Тел.: (8452) 74 94 95, 26 20 42; факс (8452) 27 24 44
e-mail: niigaz@niigaz.ru; www.niigaz.ru
ОКПО 03321549; ОГРН 1026403668895; ИНН 6455000573 / КПП 645501001

21.04.2020 № 1329-ИТК

На № _____ от _____

Индивидуальному предпринимателю
Козлову Егору Витальевичу

Юридический адрес: 141727, Россия, МО,
г. Долгопрудный, мкрн. Павельцево,
ул. 25 Съезда, д. 14 кв. 15

Почтовый адрес: 141407, Московская обл.,
г. Химки, ул. Бабакина, 5А, офис 509.

Тел.: +7 (495) 585 09 15

Уважаемый Егор Витальевич!

Сообщаю Вам, что АО «Гипрониигаз» в марте 2020 года проведены испытания уплотнительных материалов производства ИП Козлов Егор Витальевич:

– сантехническая уплотнительная паста «AQUAFLAX NANO» на соответствие требованиям ТУ 20.30.22-004-0167035029-2019;

– уплотнительный материал - нить «GAZMASTER» на соответствие требованиям ТУ 13.96.13-005-0167035029-2020;

– уплотнительный материал - нить «Sprint» на соответствие требованиям ТУ 13.96.13-003-0167035029-2018.

Результаты испытаний подтверждают соответствие уплотнительных материалов производства ИП Козлов Егор Витальевич требованиям указанных документов и возможность их применения для герметизации, с температурой эксплуатации от минус 40°C и до плюс 60°C, трубных резьбовых соединений диаметром до DN 50 сетей газораспределения и газопотребления, использующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением не более 0,6 МПа и объектов, использующих сжиженные углеводородные газы в соответствии с ГОСТ 20448, ГОСТ 27578, ГОСТ Р 52087 давлением до 1,6 МПа для выполнения требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности объектов сжиженного природного газа» (Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2018 года № 588) и СП 62.13330.2011.

**Директор Научно-технического центра
«Оценка соответствия»**

Г.И. Зубаилов

Исполнитель: Салин Дмитрий Валерьевич
Тел.: (8452) 74-93-67

Email: ovnt@niigaz.ru